



رقم 50/C/SDAA

الجزائر في 28.AVR.2026, le Alger,

Objet : Consultation restreinte

Désignation : fourniture et installation d'un groupe électrogène d'une puissance de 300 Kva avec inverseur

Messieurs ;

L'Etablissement Public de Télévision « EPTV » lance une consultation ayant pour objet « **fourniture et installation d'un groupe électrogène d'une puissance de 300 Kva avec inverseur** », à cet effet, nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir nous faire parvenir votre meilleure offre conformément au cahier des prescriptions techniques joint en annexe .

L'offre doit être accompagnée de :

- Copie du registre de commerce électronique comprenant les codes d'activités ayant rapport avec l'objet de la consultation ;
- Copie de la carte d'identification fiscale (NIF) ;
- L'Offre financière, datée, cachetée et signée par le fournisseur ;
- lettre d'engagement de délai de Réalisation, et le délai de garantie.
- Fiches techniques.
- PV de visite.

L'offre devra nous parvenir sous pli fermé anonyme portant la mention :

Etablissement Public de Télévision
Consultation restreinte N°50/C/SDAA
«Fourniture et installation d'un groupe électrogène d'une puissance de 300 Kva avec inverseur ».
« A ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis inférieurs aux seuils »

Lieu et date limite de dépôt des offres :

Les offres seront déposées au plus tard le 12/05/2026 à 12h00 A l'adresse suivante :

Bureau d'Ordre Général (BOG)
Bureau N° 162 RDC Bloc CANAL ALGERIE
Siège de l'EPTV, 21 Boulevard des Martyrs, Alger

NB : La visite du site est obligatoire:

Contact : Afin de prendre rendez-vous pour la visite du site, merci de contacter Mr ZAKI ZIOUD au numéro de téléphone est comme suite Mobil : 07 84.57.62.14

Ouverture des plis :

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis qui se déroulera au niveau du siège de l'EPTV le **Mardi 12/05/2026 à 13h30**

Pour plus d'information vous pouvez nous contacter à l'adresse mail [daa.sdaa @entv.dz](mailto:daa.sdaa@entv.dz)

Meilleures salutations

La sous-direction des Achats et Approvisionnements



CPT groupe électrogène station régionale de Constantine

1- Groupe électrogène :

Fourniture installation et mise en service d'un (01) groupe électrogène avec installation électrique possédant les caractéristiques et fonctionnalités suivantes :

- D'une puissance nominale ≥ 300 KVA.
- De type de connexion 3 phases et neutre 4 fils.
- Doit être muni d'un châssis en acier robuste avec support
- Doit être capoté, insonorisé et équipé d'une cheminée pour les échappements.
- Son système de refroidissement sera à eau.
- La génération de bruit doit être de 70 dB (A) à 7 mètres au maximum.
- La conduit d'échappement de type silencieux
- Il doit être monté sur des skids (isolateurs de vibrations) pour éviter le contact direct avec le sol.
- Le type d'énergie est le gas-oil.
- Doit être doté d'un inverseur de source de marque.
- Doit avoir une grande autonomie avec une capacité du réservoir ≥ 300 Litres pour une autonomie de ≥ 24 heures à 75% de charge
- Le démarrage doit être manuel et automatique en cas de coupure.
- Le temps de reprise du groupe doit être réglable, avec un seuil minimal inférieur à 15 secondes.
- Il doit répondre au test de fonctionnement à 125 % de surcharge pendant 1 heure au minimum.
-

Il sera installé dans un locale technique, prévoir le Décâblage et le déplacement a l'extérieur de l'ancien groupe de 200 KVA

- Tous les raccordements (câbles, chemins de câble et accessoire de raccordement) doivent être prévus avec l'inverseurs et protection en sortie du groupe électrogène avec mise en service.

NB : Visite site Obligatoire

