



89/C/SDAA رقم

Alger, le 1 JUL. 2026 الجزائر في

Objet : Consultation restreinte

Désignation : Acquisition et mise en service d'équipements climatisation ROOF-TOP et différents accessoires pour cellules de montage.

Messieurs ;

L'Etablissement Public de Télévision « EPTV » lance une consultation ayant pour objet « Acquisition et mise en service d'équipements climatisation ROOF-TOP et différents accessoires pour cellules de montage ». À cet effet, nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir nous faire parvenir votre meilleure offre conformément au cahier des prescriptions techniques (CPT) joint en annexe.

L'offre doit être accompagnée de :

- Copie du registre de commerce électronique comprenant les codes d'activités ayant rapport avec l'objet de la consultation ;
- Copie de la carte d'identification fiscale (NIF) ;
- L'Offre financière, datée, cachetée et signée par le fournisseur ;
- lettre d'engagement de délai de Réalisation, et le délai de garantie.
- Fiches techniques.
- PV de visite.

L'offre devra nous parvenir sous pli fermé anonyme portant la mention :

Etablissement Public de Télévision

Consultation restreinte N°89/C/SDAA

« Acquisition et mise en service d'équipements climatisation ROOF-TOP et différents accessoires pour cellules de montage ».

« A ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis inférieurs aux seuils »

Lieu et date limite de dépôt des offres :

Les offres seront déposées au plus tard le **02/08/2026 à 12h00** A l'adresse suivante :

Bureau d'Ordre Général (BOG)

Bureau N° 162 RDC Bloc CANAL ALGERIE

Siège de l'EPTV, 21 Boulevard des Martyrs, Alger

NB : La visite du site est obligatoire:

Contact : Afin de prendre rendez-vous pour la visite du site, merci de contacter Mr BENANTAR Khaled au numéro de téléphone est comme suite **Mobil : 0770.29.69.68**

Ouverture des plis :

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis qui se déroulera au niveau du siège de l'EPTV le **02/08/2026 à 13h30**

Pour plus d'information vous pouvez nous contacter à l'adresse mail **daa.sdaa @entv.dz**

Meilleures salutations .

La sous-direction des Achats et Approvisionnements



CPT pour l'acquisition et mise en service d'équipements
climatisation (ROOF-TOP) et différents accessoires pour les cellules
de montage

- Démontage des anciens ROOF-TOP CHIGO.
- Révision des gaines de soufflage.
- Révision des gaines de reprise.
- Fourniture et pose de deux (02) ROOF-TOP de **40KW** pour chacun.

Caractéristiques générales des ROOF-TOP:

- Type: air to air
- Puissance froid: 48,37 Kw
- Type de compresseur : scroll.
- Type d'expansion valve : électronique
- Type de ventilateur : axial
- Puissance chaud: 40,64 kW
- Niveau Sonore pression (1m): 89 dB(A)
- Niveau Sonore pression (10m): 56 dB(A)
- Débit d'air ventilateur: 7250 m³/h
- Pression: 100 Pa
- Réfrigérant: R410a
- Nombre de compresseurs : 1+1
- Nombre de ventilateurs: 1
- Nombre de circuit: 1
- Type de filtre : ISO COARSE 60% (G4)



Données électriques :

- Alimentation électrique: A CEE; 380-400 V / 3 / 50 Hz
- Puissance absorbée par le ventilateur : 1,27 KW.

Visite de site est obligatoire

PROCES VERBAL DE VISITE DE SITE

Objet : Consultation restreinte N°89/C/SDAA

« Fourniture et pose de ROOF-TOP 40KW »

Ce jour le

Je soussigné Mr (Mme).....

Représentant de la société

Adresse.....

.....

Téléphone.....

Déclare avoir visité le site et apprécié la nature et la difficulté des prestations à exécuter pour la consultation restreinte citée en objet.

L'EPTV

Le représentant de la société